

106年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員考試及106年特種考試交通事業鐵路人員、退除役軍人轉任公務人員考試試題

考試別：一般警察人員考試、警察人員考試

等別：四等考試

類科別：消防警察人員

科目：消防與災害防救法規概要（包括消防法及施行細則、災害防救法及施行細則、爆竹煙火管理條例及施行細則、公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法、緊急救護辦法、緊急醫療救護法及施行細則）

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：（50 分）

(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(二)請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

一、請依據災害防救法第 3 條及同法施行細則第 2 條之規定，說明下列各類災害之定義及其中央災害防救業務主管機關：（每小題 5 分，共 25 分）

(一)爆炸

(二)海難

(三)森林火災

(四)生物病原災害

(五)輻射災害

二、依據消防法第 28 條之規定，直轄市、縣（市）政府，得編組義勇消防組織，協助消防、緊急救護工作。試依消防法相關規定回答下列問題：

(一)參加義勇消防編組之人員，其服勤期間之相關津貼與權益為何？（10 分）

(二)其因接受訓練、演習、服勤致患病、受傷、身心障礙或死亡者，得請領之給付為何？（15 分）

乙、測驗題部分：（50 分）

代號：4402

(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)共 25 題，每題 2 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

1 若管理權人未依消防法第 6 條第 4 項規定設置住宅用火災警報器，於發生火災時致人重傷者，其罰則為何？

(A)處三年以下有期徒刑或拘役，得併科新臺幣六千元以上三萬元以下罰金

(B)處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五十萬元以上二百五十萬元以下罰金

(C)處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以上五百萬元以下罰金

(D)處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三千元以上一萬五千元以下罰金

- 2 依消防法及消防法施行細則規定，液化石油氣零售業者必須定期向轄區消防機關申報之安全技術人員管理資料，其安全技術人員應經直轄市、縣（市）消防機關，或由中央消防機關認可之專業機構，講習訓練合格並領有證書，始得充任。請問下列何者錯誤？
- (A)安全技術人員管理資料，零售業者應至少保存一年，以備查核
(B)安全技術人員講習訓練時間不得少於十六小時
(C)安全技術人員每次複訓時數不得少於八小時
(D)安全技術人員每二年應接受複訓一次
- 3 依消防法施行細則規定，有關消防防護計畫應包括事項，下列何者錯誤？
- (A)自衛消防編組：員工在十人以上者，至少編組滅火班、通報班及避難引導班
(B)自衛消防編組：員工在三十人以上者，應增編安全防護班及救護班
(C)防火避難設施之自行檢查：每月至少檢查一次，檢查結果遇有缺失，應報告管理權人立即改善
(D)滅火、通報及避難訓練之實施：每半年至少應舉辦一次，每次不得少於四小時，並應事先通報當地消防機關
- 4 災害防救基本計畫內容之規定，下列何者錯誤？
- (A)中央災害防救會報認為有必要之事項
(B)災害防救業務計畫及地區災害防救計畫之重點事項
(C)每三年檢討調整一次
(D)整體且長期性之災害防救計畫
- 5 根據各類場所消防安全設備設置標準之規定，下列何者非甲類場所？
- (A)醫院 (B)餐廳 (C)室內停車場 (D)酒吧
- 6 依消防法施行細則規定，防火管理人應為管理或監督層次人員，並經中央消防機關認可之訓練機構或直轄市、縣（市）消防機關講習訓練合格領有證書始得充任。前述講習訓練分為初訓及複訓，初訓不得少於 X 小時；複訓不得少於 Y 小時，且防火管理人初訓合格後，每 Z 年至少應接受複訓一次。下列 X，Y，Z 何者正確？
- (A)X=8，Y=2，Z=1 (B)X=8，Y=4，Z=2 (C)X=12，Y=6，Z=1 (D)X=12，Y=6，Z=3
- 7 依緊急救護辦法規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)救護人員於執行救護緊急傷病患時，應依衛生主管機關所定之救護項目範圍及救護作業程序，施行必要之緊急救護措施
(B)消防機關應訓練救護人員，使具初級、中級或高級救護技術員資格，以執行緊急救護工作
(C)消防機關應每二年舉辦教育訓練，使救護人員保持執行緊急救護所必要之技能及知識
(D)救護人員執行救護勤務時，應著制式服裝
- 8 依消防法施行細則第 17 條之規定，有關山林、田野引火燃燒，以開墾、整地、驅除病蟲害等事由為限。前項引火應在何時為之？
- (A)上午八時後下午六時前 (B)上午六時後下午八時前 (C)上午六時後下午六時前 (D)上午八時後下午八時前
- 9 依災害防救法規定，關於各種災害防救計畫，下列敘述何者錯誤？
- (A)各種災害防救業務計畫或各地區災害防救計畫間有所抵觸而無法解決者，應報請立法院協調之
(B)鄉（鎮、市）公所應依上級災害防救計畫及地區災害潛勢特性，擬訂地區災害防救計畫，經各該災害防救會報核定後實施，並報所屬上級災害防救會報備查
(C)直轄市、縣（市）地區災害防救計畫不得抵觸災害防救基本計畫及相關災害防救業務計畫
(D)直轄市、縣（市）災害防救會報執行單位應依災害防救基本計畫、相關災害防救業務計畫及地區災害潛勢特性，擬訂地區災害防救計畫，經各該災害防救會報核定後實施，並報中央災害防救會報備查

- 10 行政院農業委員會研判有開設土石流中央災害應變中心必要之時機為何？
- (A)中央氣象局連續發布豪雨特報，直轄市、縣（市）轄區內二十四小時累積雨量達二百毫米
(B)中央氣象局發布海上陸上颱風警報，預測颱風暴風圈將於十八小時內接觸陸地時
(C)五個以上直轄市、縣（市）政府災害應變中心二級開設後，災情嚴重
(D)估計有十五人以上受土石流災害影響並發生傷亡、失蹤，災情嚴重
- 11 災區低收入戶未申請政府優惠融資或其他補助，經金融機構核放創業融資貸款者，得由那個單位對承辦貸款之金融機構補貼利息？
- (A)勞動部 (B)內政部 (C)行政院 (D)衛生福利部
- 12 下列何者為毒性化學物質災害之中央災害防救業務主管機關？
- (A)內政部 (B)衛生福利部 (C)經濟部 (D)行政院環境保護署
- 13 依災害防救法規定，直轄市、縣（市）政府設直轄市、縣（市）災害防救會報，下列何者非屬其任務範圍？
- (A)核定各該直轄市、縣（市）災害防救基本計畫 (B)核定重要災害防救措施及對策
(C)核定轄區內災害之緊急應變措施 (D)督導、考核轄區內災害防救相關事項
- 14 直轄市、縣（市）消防機關依消防法調查火災原因後，應於火災發生後 X 日內完成火災原因調查鑑定書，必要時得延長至 Y 日，請問：X 及 Y 各為何？
- (A)X=10，Y=20 (B)X=7，Y=15 (C)X=15，Y=30 (D)X=14，Y=30
- 15 公共危險物品之第五類，其範圍為何？
- (A)氧化性固體 (B)氧化性液體
(C)自反應物質及有機過氧化物 (D)發火性液體及禁水性物質
- 16 下列何種公共危險物品不包含在第六類氧化性液體範圍？
- (A)硝酸 (B)酒精類 (C)過氯酸 (D)鹵素間化合物
- 17 依公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法之規定，所稱高閃火點物品，指閃火點在攝氏多少度以上之第四類公共危險物品？
- (A)五十度以上 (B)一百度以上 (C)二百度以上 (D)三百度以上
- 18 依公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法之規定，下列有關液化石油氣的敘述何者錯誤？
- (A)液化石油氣容器串接使用場所串接使用量不得超過六百公斤
(B)液化石油氣販賣場所儲放之液化石油氣，總儲氣量不得超過一二八公斤
(C)液化石油氣備用量，供營業使用者，不得超過八十公斤
(D)液化石油氣備用量，供家庭使用者，不得超過四十公斤

