

115年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、
國家安全局國家安全情報人員及移民行政人員考試試題

考試別：警察人員考試

等別：三等考試

類科組別：消防警察人員

科目：消防警察情境實務（包括消防法規、實務操作標準作業程序、人權保障與
正當法律程序）

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：（60 分）

- (一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
- (二)請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。
- (三)本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

一、某工廠因製程需要，有儲放公共危險物品之需求，規劃於工廠空地新設置一座室外儲存場所並設置架臺，你負責審查業務，有關室外儲存場所之定義、儲存種類限制、設置架臺之構造及設備規定為何？請分別詳述之。（20 分）

二、你是火災現場救災指揮官，當你抵達災害現場時，已面臨火勢可能延燒的狀況，有關影響火災延燒之因素及如何運用熱傳遞原理避免火勢延燒？請分別詳述之。（20 分）

三、清晨某麵包烘焙坊發生氣爆，造成室內裝潢設備嚴重毀損及剛開始工作的麵包師父頭髮燒焦及臉、手有大面積 3 度灼傷，經調查結果係因瓦斯管路遭家鼠咬破後洩漏造成爆炸；你是火災調查人員，有關氣體爆炸特性及其鑑識要領為何？請分別詳述之。（20 分）

乙、測驗題部分：（40 分）

代號：4206

- (一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。
- (二)共 20 題，每題 2 分，須用 2B 鉛筆 在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

- 1 某醫院因防疫及醫療需求，欲將一樓某一空間改為公共危險物品儲存場所，供儲存酒精使用，有關送審圖說所載內容，下列敘述何者錯誤？
 - (A)酒精最大儲存量為 8,000 公升
 - (B)樓層高度為 4 公尺
 - (C)樓地板面積為 70 平方公尺
 - (D)對外窗戶採用具 1 小時以上防火時效之防火窗

- 2 某自助洗衣店為營業需求，串接使用液化石油氣容器，該場所共串接 5 支 50 公斤液化石油氣容器，下列敘述何者錯誤？
- (A)燃氣導管應由領有氣體燃料導管配管技術士證照之人員進行安裝
 - (B)燃氣用軟管長度不得超過 1.8 公尺
 - (C)容器應與用火設備保持 2 公尺以上距離
 - (D)場所之溫度應經常保持攝氏 45 度以下
- 3 建築物使用具有耐燃或遮煙性能的材料，可以有效減少火災延燒速度及濃煙蔓延，依建築技術規則建築設計施工編規定，下列敘述何者正確？
- (A)木絲水泥板、耐燃纖維板視為耐火板
 - (B)同一室內之天花板高度不同時，以其室內樓地板面積除室內容積之商作天花板高度
 - (C)遮煙性能之試驗標準，係以常溫及高溫為條件下進行測試
 - (D)混凝土、礦棉、石膏板視為不燃材料
- 4 消防機關人員審查建築物消防安全設備圖說，下列敘述何者錯誤？
- (A)非供公眾使用建築物變更為供公眾使用時，主管建築機關應會同消防機關審查其消防安全設備圖說
 - (B)起造人填具申請書，檢附建築、消防圖說、建造執照申請書、消防安全設備概要表、相關證明文件資料等，向當地消防機關提出
 - (C)消防安全設備圖說應由直轄市、縣（市）消防機關於主管建築機關許可建築執照前，審查完成
 - (D)消防設備師核算供消防安全設備所須之緊急電源容量後，應以書面知會電機技師供納入整合緊急發電系統設計容量考量
- 5 你為消防安全設備審圖承辦人員，某工廠規劃增建一座過氧化氫的室內儲存場所，有關該場所之公共危險物品數量、面積、用途及高度等，下列何者符合顯著滅火困難場所之要件？
- (A)該儲存場所儲存過氧化氫的最大數量為 3 萬公斤（過氧化氫管制量為 300 公斤）
 - (B)該儲存場所總樓地板面積為 300 平方公尺。且每 150 平方公尺，以無開口且具半小時以上防火時效之牆壁、樓地板區劃分隔
 - (C)該室內儲存場所尚有其他用途，並以無開口且具 1 小時以上防火時效之牆壁、樓地板區劃分隔
 - (D)該儲存場所為高度 6 公尺之一層建築物
- 6 你是消防分隊長帶隊搶救某一工廠火災，現場防火管理人告知廠內存有二硫化碳，有關救災指揮判斷，下列敘述何者錯誤？
- (A)二硫化碳溶於水，應使用耐酒精型泡沫滅火
 - (B)應留意爆炸危險
 - (C)若發現白色煙霧，可能存在有毒的二氧化硫氣體
 - (D)對救災人員可能有神經毒性危害
- 7 你是消防人員，於製作火災搶救計畫時，下列敘述何者錯誤？
- (A)甲種搶救圖應包含建物、街道及水源位置等，並將初期需求消防力之車輛，其部署位置標示於圖面
 - (B)乙種搶救圖應就特定對象，標示內部格局、垂直通道及受信總機、送水口、出水口等
 - (C)火災搶救計畫應擇重點納入，含初期需求消防力、建築物描述、場所隔間、樓梯型態、水源、延燒可能性等
 - (D)火災搶救計畫應由責任區同仁單獨製作，才能最了解場所內部狀況，事前掌握可能的危害分析

- 8 某化學工廠發生火災，你率車組抵達時，發現濃煙沖天情況危急，在狀況未明執行救災前，你可要求工廠管理權人提供那些訊息或作為？①提供廠區化學品種類、數量 ②提供自衛消防編組名冊 ③指派專人至現場協助救災 ④提供鄰近水源位置及狀況 ⑤提供廠區化學品位置平面配置圖
- (A)①③⑤ (B)①②⑤ (C)②③④ (D)③④⑤
- 9 某 7 樓廠辦於 2 樓倉庫發生鋰電池火災，濃煙不斷由倉庫冒出，並夾雜爆炸聲，你為最早抵達現場的救火指揮官，有關優先處置措施，下列何者最適當？
- (A)指派安全幕僚負責監視現場危害狀況
(B)立即進行佈線射水降溫
(C)要求業者提供各樓層平面圖及鋰電池存放數量作為指揮搶救參考
(D)成立緊急救援小組於指揮站待命
- 10 某非供營業使用之公司 A 員工，已進入公司 2 年，並編入自衛消防編組滅火班，惟未曾依該公司所訂消防防護計畫參加防災教育訓練，下列處置何者正確？
- (A)應通知限期改善逾期不改善者，處其防火管理人罰鍰
(B)應通知限期改善逾期不改善者，處其管理權人罰鍰
(C)應通知限期改善逾期不改善者，處 A 員工罰鍰
(D)應逕行處其管理權人罰鍰
- 11 消防人員執行一定規模以上建築物之查察時，發現下列違規態樣，何者不必需經通知限期改善，可直接處以管理權人新臺幣 2 萬元以上 30 萬元以下罰鍰？
- (A)供營業使用場所未由管理權人遴用防火管理人訂定消防防護計畫
(B)未由管理權人將消防防護計畫報請建築物所在地主管機關備查
(C)未依消防防護計畫執行有關防火管理上必要之業務
(D)防火管理人未定期接受複訓
- 12 你是消防人員，在現場執行人命救助，考量現場環境、人員、裝備器材及救災安全之前提下，有關優先救助對象，下列何者較不適當？
- (A)有立即危險受困者之處所 (B)受困人數較多之處所
(C)經醫護人員評估傷勢不太嚴重者 (D)救災人員受傷或受困時，第一優先救助
- 13 你是消防人員，於鐵皮屋屋頂進行水線佈線時，下列敘述何者錯誤？
- (A)輕型材質或鐵皮材質屋頂，落腳位置應選擇鉚釘處為宜
(B)若為人字型屋頂，射水時水線佈設採同側屋頂為宜
(C)佈線人員於屋頂上射水時，應選擇脊樑等穩固處，採坐姿射水方式
(D)佈線人員可攜帶繩索至屋頂，將繩索下放把瞄子與水帶公接頭拉上屋頂，待水線部署完成後始得充水

- 14 某棟 33 層大樓於 16 樓發生火災，經過搶救，火勢獲得控制。你為 16 樓的指揮官，欲執行排煙戰術，下列通風排煙作為何者是你最適當選擇？
- (A)煙控作為應由安全幕僚下令執行
(B)啟動大樓空調設備，降低搶救視覺障礙
(C)依情資優先執行背風面窗戶之破壞，再伺機破壞迎風面的窗戶
(D)救災人員於 16 樓內部直接破窗，增加排煙效果
- 15 火場關係人員正確的談話筆錄，常是確認起火處所及起火原因的最佳佐證，你是火調人員在進行關係人訪談時，下列敘述何者錯誤？
- (A)擬定訪談計畫時，應評估報案者、搶救人員及現場勘察等文件資料，以製定訪談重點
(B)訪談應能依照演繹推理、適時調整訪談策略，提出延續性問題，以引出對問題的答詞
(C)訪談方式需以現場訪談方式為之，不得採電話、視訊等方式進行
(D)關係人拒絕訪談時，得依消防法第 43 條規定處罰
- 16 你是火災調查人員，當你開始進行火場清理挖掘工作時，下列敘述何者錯誤？
- (A)屋瓦或窗戶之玻璃碎片等在較高位置之物品，掉落在地板顯示附近之燃燒狀況，須留下一部分不予移動
(B)由燒燬形態較弱之處，逐步往燒燬強烈方向清理、挖掘、調查及照相攝影
(C)挖掘範圍以起火部位、起火處及其周圍為工作範圍，從一個方向挖掘起，不要從多方向開始挖掘
(D)對燃燒殘餘物應直接開挖，以了解最底層狀況
- 17 某火災現場內儲放銅、鋅、鋁、錫、銀等金屬，你為火災調查人員，其熔點由高至低，下列敘述何者正確？
- (A)銅 > 銀 > 鋁 > 鋅 > 錫
(B)銅 > 銀 > 錫 > 鋁 > 鋅
(C)鋅 > 銅 > 銀 > 錫 > 鋁
(D)銀 > 銅 > 錫 > 鋅 > 鋁
- 18 你是消防人員執行水源查察勤務，有關地上式、地下式消防栓，下列敘述何者錯誤？
- (A)地上式及地下式消防栓出水口口徑均為 63.5 公厘
(B)地上式雙口消防栓露出地面之高度，以 50~120 公分為限
(C)地下式雙口消防栓頂端埋設距離地面之深度為 20~30 公分
(D)地上式消防栓之開啟方式為逆時針方向轉動
- 19 促燃劑常被使用於縱火案件，對促燃劑之調查，下列敘述何者正確？
- (A)大多數易燃性液體具有高揮發性易被引燃，且高導電率，易產生靜電荷累積
(B)使用攜帶式紫外光照射後，如有殘存促燃劑會產生螢光
(C)現場如果有發現倒圓錐的燃燒痕跡，即可做為可燃性液體火災之證據
(D)促燃劑殘跡之採樣不可超過一週，避免促燃劑逸失
- 20 消防人員於進行災因調查時，發現火災現場木材類之燃燒現象有①燒失 ②變色 ③碳化 ④燒焦 ⑤剝離，其燃燒現象由弱到強之排序，下列何者正確？
- (A)②④③⑤① (B)②③④⑤① (C)③②④⑤① (D)④③②①⑤