

115年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、
國家安全局國家安全情報人員及移民行政人員考試試題

考試別：警察人員考試

等別：四等考試

類科組別：消防警察人員

科目：消防與災害防救法規概要（包括消防法及施行細則、災害防救法及施行細則、爆竹煙火管理條例及施行細則、公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法、緊急救護辦法、緊急醫療救護法及施行細則）

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：（50 分）

(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(二)請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

(三)本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

一、為回應基層消防人員對於消防工作職場安全衛生環境的訴求，消防法於 2024 年 11 月修訂通過「消防人員安全衛生防護」專章，法制化消防人員職場的安全衛生防護規範，其中規定中央主管機關依法應籌組「消防人員職務安全衛生諮詢會」。試述：

(一)該諮詢會的組成方式？（10 分）

(二)依法，該諮詢會主要是提供那些方面的政策意見供諮詢？（15 分）

二、根據「災害防救法」及相關規定，試述各級災害防救業務主管機關，無法因應災害處理時，申請國軍支援的法律依據？（25 分）

乙、測驗題部分：（50 分）

代號：2242

(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

(二)共 25 題，每題 2 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

- 1 依消防法及其子法與爆竹煙火管理條例相關規定，下列場所依規定應設置之人員，何者錯誤？
 - (A)高層建築物之防災中心應置服勤人員
 - (B)製造公共危險物品合計達管制量 30 倍以上場所之管理權人應遴用保安監督人
 - (C)爆竹煙火製造場所之負責人應選任爆竹煙火監督人
 - (D)液化石油氣零售業者應置保安檢查員
- 2 依消防法規定，下列有關消防人員安全衛生防護之敘述，何者錯誤？
 - (A)各級消防機關應設安全衛生專責單位及置專責人員。但預算員額數未滿 200 人者，得僅置安全衛生專責人員
 - (B)各級消防機關依公務人員保障法規定組成安全及衛生防護小組之成員，任一性別比例不得低於三分之一
 - (C)各級消防機關依公務人員保障法規定組成安全及衛生防護小組之成員，其消防基層人員比例不得低於四分之一
 - (D)各級消防機關對於女性妊娠中或分娩後未滿 2 年之消防人員，應依醫師適性評估建議，採取勤務調整或必要之健康保護措施

- 3 依消防法及其施行細則規定，下列何者錯誤？
- (A)所稱管理權人係指依法令或契約對各該場所有實際支配管理權者；其屬法人者，為其負責人
- (B)直轄市、縣（市）政府，應每半年定期舉辦防火教育及宣導
- (C)消防機關得依前項所定各類場所之危險程度，分類列管檢查及複查
- (D)消防安全設備之測試：指消防安全設備施工完成後之功能測試，並製作消防安全設備測試報告書
- 4 依消防法規定，關於消防安全設備之設計、監造、測試及檢修，下列敘述何者正確？
- (A)消防安全設備之設計、監造應由消防設備師或消防設備士為之
- (B)開業建築師得執行火警自動警報設備之設計、監造
- (C)消防安全設備之測試、檢修應由消防設備師或消防設備士為之
- (D)電機技師得執行室內消防栓之測試、檢修
- 5 依消防法施行細則規定，火災原因調查鑑定書應於火災撲滅後次日起 A 日內完成；必要時，得延長至 B 日。但有召開火災鑑定會或進行補充調查之案件，應於召開會議或完成補充調查後 C 日內完成。請問 A+B+C 為幾日？
- (A) 30 (B) 45 (C) 60 (D) 90
- 6 一定規模以上之建築物應實施防火管理，落實平時安全管理及火災時應變與疏散，依消防法規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)一定規模以上之建築物，應由管理權人遴用防火管理人，責其訂定消防防護計畫
- (B)建築物發生火災時，管理權人未依消防防護計畫執行有關防火管理上必要之業務，處新臺幣 2 萬元以上 30 萬元以下罰鍰
- (C)一定規模以上之建築物遇有增建、改建、修建、變更使用或室內裝修施工致影響原有系統式消防安全設備功能時，另定施工中消防防護計畫
- (D)消防防護計畫均應由防火管理人報請建築物所在地主管機關備查，並依各該計畫執行有關防火管理上必要之業務
- 7 依消防法施行細則規定，有關消防栓之設置規定，下列敘述何者正確？
- (A)消防栓以採用地下單口式為原則
- (B)消防栓之規格由中央目的事業主管機關訂定
- (C)當地自來水事業應負責保養及維護消防栓，並應配合直轄市、縣（市）主管機關實施測試
- (D)當地自來水事業對轄內無自來水供應或消防栓設置不足地區，應籌建或整修蓄水池，並予列管檢查
- 8 依災害防救法規定，所稱災區指因災害造成嚴重人命傷亡或建物毀損等之受創地區，其範圍由下列何者公告並刊登政府公報？
- (A)行政院 (B)內政部
- (C)中央災害防救會報 (D)受災地之直轄市、縣（市）政府
- 9 依災害防救法規定，為免中央災害應變中心因重大災害致無法運作，或為支援跨直轄市、縣（市）處理區域性重大災害，依法應辦理下列何種事項？
- (A)應異地設置備援應變中心 (B)應每日實施人員動員測試
- (C)應充實備援應變人員 (D)應充實災害防救設備並作定期演練

- 10 依災害防救法規定，為減少災害發生或防止災害擴大，下列何者非屬各級政府平時應依權責實施之減災事項？
- (A)災害防救上必要之氣象、地質、水文與其他相關資料之觀測、蒐集、分析及建置
 - (B)災害潛勢、危險度、境況模擬與風險評估之調查分析及適時公布其結果
 - (C)災害保險之規劃及推動
 - (D)災害防救物資、器材之儲備及檢查
- 11 為執行中央災害防救會報核定之災害防救政策，推動重大災害防救任務及措施，行政院除設中央災害防救委員會外，應設置下列何單位？
- (A)行政院國家搜救指揮中心
 - (B)內政部消防署
 - (C)行政院災害防救辦公室
 - (D)行政院國土安全辦公室
- 12 依災害防救法規定，下列各種災害之預防、應變及復原重建，其中央災害防救業務主管機關何者非屬內政部？
- (A)風災
 - (B)震災（含土壤液化）
 - (C)火山災害
 - (D)森林火災
- 13 依災害防救法規定，對於因災害失蹤之人，有事實足認其確已因災死亡而未發現其屍體時，法院得依聲請確定其死亡。關於該失蹤人之死亡推定時間，下列敘述何者正確？
- (A)以災害發生當日終止時推定死亡
 - (B)以法院裁定所確定死亡之時推定死亡
 - (C)以災害應變中心撤除之時推定死亡
 - (D)準用民法宣告死亡之規定，以失蹤滿 1 年推定死亡
- 14 依爆竹煙火管理條例規定，下列有關爆竹煙火相關定義，何者錯誤？
- (A)爆竹煙火係指其火藥作用後會產生火花、旋轉、行走、飛行、升空、爆音或煙霧等現象
 - (B)爆竹煙火係指其供節慶、娛樂、警示及演習之用，包括信號彈、煙霧彈等火藥類製品
 - (C)一般爆竹煙火係指經型式認可、個別認可並附加認可標示後，供民眾使用者
 - (D)特殊煙火係指煙火彈、單支火藥紙管或其組合之產品等，於戶外使用，製造巨大聲光效果者
- 15 保安監督人訂定消防防災計畫後，由管理權人報請場所所在地主管機關備查，並依該計畫執行有關危險物品管理必要之業務，消防防災計畫依消防法及其施行細則規定，下列敘述何者正確？
- (A)自衛消防編組：員工在 10 人以上者，應編組滅火班、通報班及避難引導班；員工在 30 人以上者，應增編安全防護班及救護班
 - (B)保安檢查員訂定消防防災計畫後，由管理權人報請場所所在地主管機關備查
 - (C)保安監督人執行構造、設備之維護及自主檢查等事項
 - (D)依法遴用之防火管理人如經訓練合格具有保安監督人資格，得由同 1 人兼任保安監督人
- 16 依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定，下列有關液化石油氣相關場所數量之限制，何者錯誤？
- (A)液化石油氣販賣場所儲放液化石油氣，總儲氣量不得超過 120 公斤
 - (B)液化石油氣備用量，供營業使用者，不得超過 80 公斤
 - (C)液化石油氣備用量，供家庭使用者，不得超過 40 公斤
 - (D)容器串接使用場所串接使用量不得超過 1,000 公斤

- 17 依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定，下列公共危險物品何者可儲存於室外儲存場所？
(A)第一類公共危險物品中之氯酸鉀 (B)第二類公共危險物品中之硫磺
(C)第三類公共危險物品中之黃磷 (D)第六類公共危險物品中之過氧化氫
- 18 六類物品處理場所之第一種販賣場所，內設六類物品調配室者，其調配室樓地板面積應符合下列何者規定？
(A)應在 5 平方公尺以上，10 平方公尺以下 (B)應在 6 平方公尺以上，10 平方公尺以下
(C)應在 5 平方公尺以上，12 平方公尺以下 (D)應在 6 平方公尺以上，12 平方公尺以下
- 19 依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定，下列關於六類公共危險物品儲存及處理，何者錯誤？
(A)第一類公共危險物品之無機過氧化物應避免與水接觸
(B)第二類公共危險物品應避免與可燃物接觸或混合
(C)第三類公共危險物品之禁水性物質不可與水接觸
(D)第六類公共危險物品應避免與可燃物接觸或混合
- 20 依緊急救護辦法規定，緊急傷病患身分不及查明時，由救護人員先行填具救護紀錄表，運送至下列何處先行救治？①醫學中心 ②公立醫院 ③急救責任醫院 ④就近適當醫療機構
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
- 21 依法設置消防安全設備之場所應定期檢修消防安全設備；其檢修結果，應依規定期限報請場所所在地主管機關審核，有關消防安全設備檢修申報規定，下列敘述何者正確？
(A)場所有歇業或停業之情形者，仍應定期檢修消防安全設備及結果依期限報請主管機關審核
(B)場所所在之建築物整棟已無使用之情形，經管理權人確認後，得免定期辦理消防安全設備檢修及檢修結果申報
(C)未定期檢修申報者，通知限期改善；屆期未改善者，處其管理權人新臺幣 1 萬元以上 5 萬元以下罰鍰
(D)場所僅設有滅火器、標示設備或緩降機等非系統式消防安全設備之場所，由管理權人自行辦理檢修申報
- 22 依緊急醫療救護法規定，關於救護車之裝設、標識及使用，下列敘述何者正確？
(A)救護車應裝設蜂鳴器、車廂內監視錄影器及藍色閃光燈
(B)救護車身為白色，兩側漆紅色十字及機關（構）名稱
(C)救護車執行公務時，皆得使用警鳴器及藍色閃光燈
(D)救護車未經所在地直轄市、縣（市）消防主管機關核准，不得為其他標識
- 23 依緊急醫療救護法規定，經中央衛生主管機關公告應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所，場所管理權人或法人負責人於購置設備後，應送衛生主管機關備查後，並登錄於下列何單位？
(A)救災救護指揮中心 (B)當地衛生所 (C)當地急救責任醫院 (D)當地警察機關
- 24 依緊急醫療救護法規定，救護車分類，下列何者正確？
(A)一般救護車及特殊救護車 (B)一般救護車及加護救護車
(C)初級救護車及高級救護車 (D)基本救護車及高階救護車
- 25 為維護救護車使用者之健康安全，依緊急救護辦法規定，有關救護車輛及裝載物品之消毒或去污處理，下列敘述何者正確？
(A)運送疑患有傳染病之病患時，應避免救護人員受到污染
(B)每半個月定期消毒至少 1 次，應將其情形記入消毒實施表
(C)每次使用後消毒
(D)每月去污處理至少 1 次